

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«20» февраля 2024 г., 42240061000209604049  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского  
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Кемеровской области - Кузбассу**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«22» февраля 2024 г., № 2402/001-42/101/ПВГР**  
(дата составления предписания)

обл Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Ворошилова, Строение 9а, 83842538790, e-mail:  
ondpr1@42.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 22 » февраля 2024 г., учетный номер 42240061000209604049.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:  
Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Кемерово отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору) Новиков Евгений Евгеньевич, e-mail: novikovee@42.mchs.gov.ru, телефон: +7(3842) 532677

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, пр-кт Ленинградский, Дом 29А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) помещений иных объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28", адрес юридического лица: 650003, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  
КУЗБАСС, КЕМЕРОВО, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 29А**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика)

**6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

- При эксплуатации эвакуационного выхода у дверей эвакуационных размещаются предметы (рамка металлоискателя)  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт 27, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
Нарушенное обязательное требование:  
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).  
Срок устранения нарушения:  
02.12.2024
- Помещения пожароопасной категории В2 (архив, книгохранилище) не отделены от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (п. 1 ч. 1 ст. 6, таблицы №23, №24 «Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»)  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:



Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

02.12.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Кемерово отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу (государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору) **Новиков Евгений Евгеньевич**

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Кемерово отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу (государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору) **Новиков Евгений Евгеньевич**, e-mail: [novikovee@42.mchs.gov.ru](mailto:novikovee@42.mchs.gov.ru), телефон: +7(3842) 532677

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, заместителя должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

