



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей**

и благополучия человека по Кемеровской области

территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,

ТЕЛ./ФАКС 64-11-58 E-MAIL: KEMEROVO@42.ROSPOTREBNADZOR.RU

Предписание № 231

**должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

г. Кемерово

«11» мая 2018

Должностное лицо Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «11» мая 2018 №) в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28».

Юридический адрес: 650060, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 29а.

Регистрационный номер 1024200722061 ИНН 4206031708

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650060, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 29а.

УСТАНОВИЛ

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 28» выявлены нарушения санитарного законодательства - ст. 28. ч.1 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.28., 7.2.9., 8.6., 10.8., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 11.2. СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства

Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» октября 2018 г.

1. Отрегулировать работу питьевого фонтанчика на 3 этаже, в соответствии п. 8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
2. В учебных кабинетах №№ 25, 32, 42, малый и большой спортивный зал, технологии проводить своевременную замену перегоревших электроламп, в соответствии п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
3. В учебных кабинетах №№ 29, 39, 37, 36, 15, 2, 40, 38, слесарные, в лаборантских при учебных кабинетах № 38, 22, медицинском и процедурном кабинетах восстановить целостность отделки потолка; в кабинетах №№ 30, 41, 37, 36, 14, малый спортивный зал, медицинском и процедурном кабинетах, восстановить целостность отделки стен, в соответствии п. 4.28, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. В учебных кабинетах № 2, 11, 44, устранить щели в дверном проеме, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. В учебных кабинетах №№ 12, 45, 23, 28, 30, 37, 38, 15, 39, 40 обеспечить плотное прилегание линолеума и устранить щели между напольным плинтусом и стеной, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
6. В учебных кабинетах №№ 13, 22, 26, 15, 39, 40 в месте прохождения коммуникаций (трубы) устранить щели и дыры, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7. В учебных кабинетах № 36, 39 восстановить целостность напольного плинтуса, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
8. В учебном кабинете № 38 (информатики), возле учебной доски восстановить целостность настенных обоев; в лаборантской кабинета информатики восстановить целостность потолка в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
9. В учебном кабинете № 40 места выхода вентиляционных отверстий закрыть съемными решетками, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

10. В учебном кабинете № 42, устранить трещины и потеки на канализационной трубе в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
11. В учебном кабинете № 43, восстановить целостность потолка и дверных проемов, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
12. Ширину и глубину поверхностей столов для ВДТ привести в пределы нормы соответствии п. 11.2. СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
13. В расписании уроков 1-х классов обеспечить чередование сложных предметов с уроками музыки, изобразительного искусства, физической культуры; трудные предметы проводить, в соответствии п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить **«02» октября 2018 г.** должностному лицу - ведущему специалисту - эксперту Лифо Ирине Юрьевне в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово



(подпись)


Лифо И.Ю.
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от «11» мая 2018 № _____ получил «11» мая 2018

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)


(подпись)


(Ф.И.О.)

